

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.B.02291/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» (ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 423601, Российская Федерация, республика Татарстан, Елабужский район, улица Ш-3 (ОЭЗ Алабуга тер.), здание 3/3.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 423601, Российская Федерация, республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, промышленная площадка ОЭЗ «Алабуга», улица ш-3, строение 3/1.

ОГРН 1101674000416, ИНН 1646027030.

Телефон: +74957857730, адрес электронной почты: info@keas.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» (ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 423601, Российская Федерация, республика Татарстан, Елабужский район, улица Ш-3 (ОЭЗ Алабуга тер.), здание 3/3.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 423601, Российская Федерация, республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, промышленная площадка ОЭЗ «Алабуга», улица ш-3, строение 3/1.

ОГРН 1101674000416, ИНН 1646027030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное из плит древесноволокнистых высокой плотности ХДФ, ламинированные декоративной бумагой, толщиной от 6 до 14 мм, плотностью от 780 до 1000 кг/м³, торговых марок: FloorPan, ArtFloor, SunFloor, NanoClick, Ideal, Artens, La Moena, Kastamonu, Kreafora, выпускаемое по ТУ 16.21.14-003-65501405-2022 с изм. 1,2 «Напольные покрытия многослойные из плиты древесноволокнистой высокой плотности (ХДФ) ламинированной. Технические условия» от 24.02.2025 года.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-727/06-2025 от 05.06.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта анализа состояния производства № 01-ОС/14-05/25 от 15.05.2025 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: в помещениях при температуре не ниже плюс 5°C и влажности не выше 80%, защищенными от действия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 1 год. Дата изготовления единицы продукции – 24.03.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.06.2025

по

17.06.2030



Руководитель

(заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна

(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02291/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (РП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)