

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский институт строительного проектирования»
Управления делами Президента Республики Беларусь
220088, г. Минск, ул. Смоленская, 15

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 06.2403.25

Дата регистрации « 04 » декабря 2025 г.
Действительно до « 04 » декабря 2026 г.
Продлено до « » г.
Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Покрытия напольные каменно-полимерные композитные (слоистые) Craft Core
толщиной от 4 мм до 6,5 мм.

2. Назначение

Для устройства покрытий пола в помещениях жилых и общественных зданий.

3. Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД
ВУД ИНДАСТРИ», место нахождения: Российская Федерация, 423600,
Республика Татарстан, Елабужский район, улица Ш-3 (ОЭЗ Алабуга Тер.),
здание 3/3, адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: Jiangsu Fuertai New Material Technology Co., Ltd., 205 Jiyidu Hedong
Yizhang Guanlin Town Yixing City Jiangsu, Китайская Народная Республика.

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД
ВУН ИНДАСТРИ», Российская Федерация, 423600, Республика Татарстан,
Елабужский район, улица Ш-3 (ОЭЗ Алабуга тер.), здание 3/3.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протоколов испытаний Научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» (аттестат аккредитации № BY/112 1.0024) от 20.11.2025 № 2824, № 2825;

протокола испытаний Научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» от 20.11.2025 № 1139;

протокола испытаний центра испытаний строительной продукции РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» (аттестат аккредитации № BY/112 1.0494) от 27.11.2025 № 13(5)-591/25;

протокола испытаний Научно-исследовательской лаборатории прикладных проблем токсичности продуктов горения Белорусского государственного университета (аттестат аккредитации № BY/112 1.0412) от 14.10.2025 № 4877.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство, без проведения проверки системы производственного контроля.

7. Особые отметки

Пример маркировки коллекции Stone Forest на упаковке: «KASTAMONU, Craft Core; 43 CLASS; Напольное покрытие из каменно-полимерного композита Крафткор/CraftCore; Коллекция: Stone Forest; CC001 БАЗАЛЬТОВЫЙ ДУБ/Basalt oak; Размер 1220x182x4,5 мм; Кол-во в упаковке: 9 шт./1,990 м², номер партии №E24FT2210201, 8105133, штрих-код 6977495621000»; на планке (замке): «Craft Core; 2025/03/19; 03:38:10; 6977495621000».

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



В.Е.Корото

04 декабря 2025 г.

№ 0027062

М.П.

РУП «Кристалл» Гомель, вкл. 0860/25

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 2

ТС 06.2403.25

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

покрытий напольных каменно-полимерных композитных (слоистых) Craft Core толщиной от 4 мм до 6,5 мм, производства Общества с ограниченной ответственностью «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ», Российская Федерация (страна происхождения - Китайская Народная Республика), предназначенных для устройства покрытий пола в помещениях жилых и общественных зданий.

Таблица

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Коллекция Stone Forest, декор CC001 Базальтовый дуб, размер 1220×182×4,5 мм			
1.	Линейные размеры (предельные отклонения), мм:	ГОСТ 11529	
	- длина;		1220 (0)
	- ширина;		182 (0)
	- толщина		4,52 (+0,04)
2.	Толщина лицевого защитного слоя, мм	ГОСТ 11529	0,5
3.	Предельное отклонение от прямоугольности, мм/м	ГОСТ 26433.1	0,1
4.	Определение раскрытия стыков между элементами покрытия $O_{average}$ (O_{max}), мм	СТБ EN 13329 Приложение В	0,08 (0,20)
5.	Определение перепада высот между элементами покрытия $h_{average}$ (h_{max}), мм		0,10 (0,45)
6.	Деформативность при вдавливании, мм:	ГОСТ 11529	
	- абсолютная деформация		0,22
	- абсолютная остаточная деформация		0,04
7.	Изменение линейных размеров, %	ГОСТ 11529	
	- продольное;		0,1
	- поперечное		0,1
8.	Истираемость, мкм	ГОСТ 11529	61

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
9.	Удельное электрическое сопротивление: - поверхностное, Ом; - объемное, Ом·м	ГОСТ 11529 ГОСТ 6433.2	$7,49 \cdot 10^{14}$ $2,53 \cdot 10^{12}$
10.	Скользкость: - среднее предельное значение угла наклона α_0 , град	СТБ 1751	13,8
	- группа покрытия (согласно СН 5.09.01 п.4.12 табл. 2)		C10
11.	Масса 1 м ² , г	ГОСТ 11529	9280
12.	Прочность связи между лицевым слоем и подосновой, Н/см: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 11529	25,2 28,0
13.	Водопоглощение: - в массе, % - по поверхности, г/м ²	ГОСТ 11529	0 0
14.	Стойкость покрытия к пятнообразованию при статическом воздействии жидкостей: - 5 % р-р моющего средства (ПАВ); - 5 % р-р углекислого натрия; - 9 % р-р уксусной кислоты. Изменение внешнего вида лицевой поверхности.	ГОСТ 9.403 метод Б (время экспозиции 168 ч, температура (20±2) °C)	Изменений внешнего вида лицевой поверхности образцов не наблюдается. Покрытие стойкое к статическому воздействию жидкостей.
Коллекция Marble Tree, декор CC24 Туфовое дерево, размер 625×125×6,5 мм			
15.	Линейные размеры (предельные отклонения), мм: - длина; - ширина; - толщина	ГОСТ 11529	625 (0) 125 (0) 6,54 (-0,09/+0,08)
16.	Толщина лицевого защитного слоя, мм	ГОСТ 11529	0,5
17.	Предельное отклонение от прямоугольности, мм/м	ГОСТ 26433.1	0,1
18.	Определение раскрытия стыков между элементами покрытия $O_{average}$ (O_{max}), мм	СТБ EN 13329 Приложение В	0,08 (0,20)
19.	Определение перепада высот между элементами покрытия $h_{average}$ (h_{max}), мм		0,17 (0,40)

№ 0061619

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 2
Листов 2

ТС

06.2403.25

Окончание таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
20.	Деформативность при вдавлении, мм:	ГОСТ 11529	
	- абсолютная деформация		0,98
	- абсолютная остаточная деформация		0,12
21.	Истираемость, мкм	ГОСТ 11529	62
22.	Скользкость:	СТБ 1751	
	- среднее предельное значение угла наклона α_0 , град		13,9
	- группа покрытия (согласно СН 5.09.01 п.4.12 табл. 2)		C10
23.	Масса 1 м ² , г	ГОСТ 11529	11617
24.	Прочность связи между лицевым слоем и подосновой, Н/см:	ГОСТ 11529	
	- в продольном направлении;		27,5
25.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108	15,0+2,9
26.	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	B2
27.	Группа распространения пламени	ГОСТ 30444	РП1
28.	Дымообразующая способность	ГОСТ 12.1.044	Умеренная (Д2)
29.	Класс опасности по токсичности продуктов горения	ГОСТ 12.1.044	T1

Руководитель уполномоченного
органа



В.Е.Корото

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОПЕРТНОСТИ

Лист 2
Лист 2



Условные обозначения		Условные обозначения	
10	Информационная база	10	Информационная база
11	Информационная база	11	Информационная база
12	Информационная база	12	Информационная база
13	Информационная база	13	Информационная база
14	Информационная база	14	Информационная база
15	Информационная база	15	Информационная база
16	Информационная база	16	Информационная база
17	Информационная база	17	Информационная база
18	Информационная база	18	Информационная база
19	Информационная база	19	Информационная база
20	Информационная база	20	Информационная база
21	Информационная база	21	Информационная база
22	Информационная база	22	Информационная база
23	Информационная база	23	Информационная база
24	Информационная база	24	Информационная база
25	Информационная база	25	Информационная база
26	Информационная база	26	Информационная база
27	Информационная база	27	Информационная база
28	Информационная база	28	Информационная база
29	Информационная база	29	Информационная база
30	Информационная база	30	Информационная база
31	Информационная база	31	Информационная база
32	Информационная база	32	Информационная база
33	Информационная база	33	Информационная база
34	Информационная база	34	Информационная база
35	Информационная база	35	Информационная база
36	Информационная база	36	Информационная база
37	Информационная база	37	Информационная база
38	Информационная база	38	Информационная база
39	Информационная база	39	Информационная база
40	Информационная база	40	Информационная база
41	Информационная база	41	Информационная база
42	Информационная база	42	Информационная база
43	Информационная база	43	Информационная база
44	Информационная база	44	Информационная база
45	Информационная база	45	Информационная база
46	Информационная база	46	Информационная база
47	Информационная база	47	Информационная база
48	Информационная база	48	Информационная база
49	Информационная база	49	Информационная база
50	Информационная база	50	Информационная база

Подпись: _____
Печать: _____

№ 0061620

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС 06.2403.25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на покрытия напольные каменно-полимерные композитные (слоистые) Craft Core толщиной от 4 мм до 6,5 мм (далее – покрытие напольное), производства Общества с ограниченной ответственностью «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ», Российская Федерация (страна происхождения - Китайская Народная Республика), предназначенные для устройства покрытий пола в помещениях жилых и общественных зданий.

Покрытие напольное применяется для укладки внутри помещений с контролируемой температурой в пределах от 15 °С до 35 °С и относительной влажностью в пределах 40 ÷ 65 %. Допускается применение покрытия напольного при устройстве систем теплого пола с максимально допустимой температурой обогрева 27 °С.

2. Покрытие напольное представляет собой многослойные (слоистые) изделия, состоящие из защитного износостойкого слоя лицевой поверхности, декоративного слоя с печатным рисунком, слоев из поливинилхлорида и минеральной основы (SPC). Панели выполнены с фасками (или микрофасками) по периметру, продольные и торцевые стороны панелей выполнены в виде пазово-шпунтового соединения (Uniclick) для соединения панелей между собой при устройстве напольного покрытия. Покрытие изготавливается в виде панелей и планок толщиной 4 мм, 4,5 мм, 5,5 мм и 6,5 мм. Планки толщиной 6,5 мм изготавливаются с интегрированной выравнивающей подложкой из экструдированного пенополистирола толщиной 1 мм с нижней стороны планки. Типоразмеры и дизайны поверхности покрытия напольного – согласно каталогам изготовителя.

3. Устройство покрытия пола с применением покрытия напольного следует осуществлять в соответствии с инструкцией и рекомендациями изготовителя, которые нанесены на картонную коробку.

Покрытие напольное перед укладкой выдерживают в помещении, в котором будет производиться его монтаж, при температуре в пределах 18 °С ÷ 25 °С в течение не менее 48 ч. Данную температуру необходимо поддерживать во время монтажа и в течение 24 ч после монтажа. Укладку покрытия напольного необходимо производить после окончания всех отделочных работ на ровное, сухое, чистое и прочное основание.

Применение покрытия напольного на полах с частичным подогревом не допускается. Укладку покрытия напольного на систему теплого пола следует осуществлять единым полотном по всей площади помещения или с устройством зазоров между подогреваемой поверхностью и остальной частью пола. Соединение планок замковое, монтаж планок осуществляется «плавающим методом».

Рекомендации по укладке, требования к основанию, выполнению соединений, а также основные требования по уходу за полами с использованием покрытия напольного приведены на упаковке.

Эксплуатация напольного покрытия допускается сразу после укладки. Разлитые жидкости рекомендуется сразу удалять с покрытия. В процессе эксплуатации необходимо использовать стулья и кресла с мягкими колесами или накладками, пригодными для виниловых полов и/или использовать соответствующий коврик.

Запрещается перемещать тяжелую мебель по полу, ножки мебели должны иметь широкую поверхность и должны быть оснащены нержавеющими защитными элементами.

4. Покрытие напольное упаковано в картонные коробки. Маркировка наносится на упаковку (картонную коробку) и на тыльную сторону планки. Содержание информации на коробке: логотип и наименование изготовителя, местонахождение производства с указанием страны, наименование и адрес импортеров в Республику Беларусь, класс по износостойкости, манипуляционные знаки, гарантийный срок, наименование продукции, обозначение торговой марки, коллекции и декора, размеры изделий (длина, ширина, толщина в миллиметрах), количество изделий в упаковке (штук, м²), номер партии, штрих-код. На торцевую сторону замка нанесено обозначение торговой марки, дата и время производства, заводской код.

5. Транспортирование покрытия напольного следует осуществлять в заводской упаковке всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании должны соблюдаться условия, обеспечивающие защиту покрытия напольного от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. Хранение покрытия напольного должно осуществляться в специально оборудованных складах с сухим или нормальным влажностным режимами, при условии защиты покрытия от загрязнений и воздействия агрессивных сред. При хранении и транспортировании коробки с покрытием напольным должны быть уложены в горизонтальном положении, на ровной и устойчивой поверхности.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена защита покрытия напольного от механических повреждений, увлажнения, загрязнения.

7. Проектирование, производство и приемку работ с использованием покрытия напольного следует выполнять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, на основании технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и указаний изготовителя по применению, которыми должна сопровождаться каждая поставляемая партия покрытия напольного.

8. Ответственность за соответствие поставляемого покрытия напольного настоящему техническому свидетельству несет изготовитель, заявитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного
органа



№ 0061621 В.Е.Корото